



TOURISMUSINFORMATION REGION GRAZ

Herrengasse 16 (im Landeszeughaus)

8010 Graz

T +43 316 8075 0

info@graztourismus.at

www.graztourismus.at

ERREICHBARKEIT

Parkplatz

- Das Zeughaus liegt in der Fußgängerzone und kann nicht direkt mit dem PKW angefahren werden
- Nächste Kurzparkzone im Bereich Landhausgasse, Raubergasse, Kalchberggasse, Neutorgasse; ausgewiesene Behindertenparkplätze Raubergasse (gegenüber Casino Graz), von dort ca. 250 m

Erreichbarkeit Öffentliche Verkehrsmittel

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:

[https://verkehrsAuskunft.verbundlinie.at/](https://verkehrs Auskunft.verbundlinie.at/)

WEGE AUSSEN UND EINGANG

- Barrierefreier Eingang = Haupteingang
- Zugang über Herrengasse, Pflastersteine
- gut berollbar und frei von Hindernissen
- Eingang überdacht
- schwellenlos, gut berollbare Schmutzfangmatte
- Eingangstür
 - Glasdrehflügeltür mit kontrastierenden Markierungen (weiß), schwingt nicht durch
 - vertikale Türstange (**kein zusätzlicher horizontaler Griff**)
 - Türbreite 124 cm
 - Anfahrbereich auf der Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, Schließseite mind. 150 x 120 cm
 - **Tür nicht leicht zu öffnen, Kraftaufwand entspricht 4,4 kg** (Norm max. 2,5 kg); in den wärmeren Monaten ist die Tür während der Öffnungszeiten jedoch geöffnet
 - Selbstschließungseinrichtungen werden nicht vermieden

EINGANGSHALLE UND KASSA

- völlig eben und schwellenlos
- ein abgesenkter Platz, Bankomat- und Kreditkartenkassa mobil einsetzbar
- Durchgangsbreite bei Kassa mind. 90 cm
- Sitzmöglichkeiten vorhanden (teilweise ohne Rücken- und Armlehnen)
- Sitzflächen zw. 45 und 50 cm hoch
- Preistafeln und Informationen in großer Schrift
- keine induktive Höranlage, aber Papier und Stift vorhanden



Schalter/Kassa

WC BARRIEREFREI (eigenständig, im Erdgeschoß)


Zugang zum Vorraum 4% Steigung, zum WC noch einmal 6% Steigung

Tür zu den WCs

- Drehflügeltür, die nicht durchschwingt, keine Schwelle
- Anfahrbereich auf beiden Seiten der Tür mind. 120 x 120 cm, jedoch weniger als 150 x 150 cm
- Höhe Türgriff 107 cm
- Türbreite 105 cm
- **Kraftaufwand zum Öffnen der Tür 4 kg** (Norm max. 2,5 kg)
- **Selbstschließungseinrichtungen werden nicht vermieden**
- **Steigung von der Tür zu den WC's 6%**

WC-Tür

- Glasdrehflügeltür (blickdicht), von außen entriegelbar, geht nach außen auf
- **Anfahrbereich außen: 110 x 120 cm, innen 110 x 180 cm** (Norm: 150 x 150 cm)
- Höhe Türgriff 105 cm
- Türbreite 86 cm, keine Schwelle
- **auf der Seite des Türgriffs nur außen ein Abstand von mind. 30 cm zur nächsten rechtwinkligen Wand**
- Kraftaufwand zum Öffnen max. 2,5 kg



Zugang zum WC, 4 % Steigung

WC

- Anfahrbarkeit rechts, mind. 90 cm seitlicher Platz
- **waagrecht Haltegriff nur linksseitig** (an der Wand montiert), Höhe 80 cm
- **kein zusätzlicher lotrechter Haltegriff**
- Höhe WC 46 cm
- Höhe Spülung 90 cm
- WC-Papier sitzend erreichbar
- **Bewegungsfläche vor dem WC 80 x 160 cm** (Norm mind. 120 x 120 cm, ÖNorm 150 x 150 cm)
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von max. 80 – 110 cm

Waschbecken

- Höhe Waschbeckenoberkante 80 cm
- **Waschbeckensiphon nicht geschützt**
- kein Spiegel vorhanden
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm
- **Distanz Mittelachse Waschbecken zur angrenzenden Wandfläche 38 cm (Norm 50 cm)**
- **Bewegungsfläche vor dem Waschbecken 80 x 160 cm** (Norm: 120 x 120 cm)
- **keine Notglocke**

ZUSATZINFORMATIONEN

- Menschen mit Lernschwierigkeiten sind willkommene Gäste
- Assistenz- und Blindenhunde werden akzeptiert
- Hörbares Alarmsystem (aber nicht optisch-visuell)
- Evaluierungskonzept für geeignete Fluchtwege für Menschen mit Behinderung vorhanden
- keine Induktionsanlage vorhanden, aber Papier und Stift an Kassa
- barrierefreie Einrichtungen sind gekennzeichnet
- kein Wickeltisch am WC vorhanden (jedoch steht eine einfache Wickelaufgabe am Damen-WC zur Verfügung)
- Rollstühle können kostenlos ausgeliehen werden
- Eurokey für öffentliche Toiletten in der Stadt kann kostenlos ausgeliehen werden
- kostenloser Buggy-Verleih



Zugang zu den WC's, 6 % Steigung



Barrierefreies WC